

РЕГЛАМЕНТ
подключения (отключения) объектовых систем пожарной сигнализации к
ПАК «Стрелец-Мониторинг» на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины, используемые в настоящем Регламенте:

Оборудование - программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг».

Объектовые станции – оборудование, осуществляющее передачу сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны, к которому подключаются системы пожарной сигнализации, установленные на объектах защиты.

Обслуживающая организация - организация, осуществляющая техническое обслуживание Оборудования.

Руководитель объекта защиты - юридическое и (или) физическое лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться объектом защиты.

Объект защиты - объекты, здания и сооружения к которым установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

Пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты.

Прибор объектовый – компонент системы передачи извещений о пожаре, устанавливаемый на контролируемом Объекте защиты, обеспечивающий прием извещений от приемно-контрольных приборов, приборов управления или других технических средств пожарной автоматики объекта, и передающий полученную информацию по каналу связи на Оборудование.

Комплекс пожарной сигнализации - совокупность системы Пожарной сигнализации и Приборов объектовых.

Лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом.

Подключение - регистрация исправного Комплекса пожарной сигнализации на Оборудовании.

Регламент - регламент подключения (отключения) объектовых систем пожарной сигнализации к ПАК «Стрелец-Мониторинг».

ПСО – пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Регламент определяет порядок подключения Комплекса пожарной сигнализации Объекта защиты, к Оборудованию и порядок отключения от него.

2.2. Регламент не рассматривает вопросы договорных отношений между предприятием-производителем Оборудования, Обслуживающими организациями и Руководителями объектов защиты.

2.3. Регламент разработан в целях:

- установления единого порядка подключения Приборов объектовых к Оборудованию и отключения от него;

- сокращения количества ложных вызовов подразделений государственной противопожарной службы на пожары.

III. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

3.1. Для получения технических условий на подключение Комплекса пожарной сигнализации к Оборудованию, Руководитель объекта защиты обращается непосредственно в ПСО, на подконтрольной территории которого находится Объект защиты. Заявление составляется в свободной форме.

3.2. После получения технических условий, монтажа Прибора объектового, для подключения Комплекса пожарной сигнализации к Оборудованию, руководитель Объекта защиты составляет в письменном виде заявку (форма – Приложение №1 к настоящему Регламенту), и направляет её в адрес ПСО, на подконтрольной территории которого находится Объект защиты. Заявление направляется сопроводительным письмом.

3.3. К заявлению прилагается следующий пакет документов:

- акт выполненных работ по монтажу и пусконаладочным работам Прибора объектового и подключения его к Пожарной сигнализации, с указанием адреса расположения Объекта защиты;

- копия договора на техническое обслуживание Комплекса пожарной сигнализации Объекта защиты;

- копия Лицензии подрядной организации, которая проводит техническое обслуживание Комплекса пожарной сигнализации;

- копия Лицензии организации, осуществляющей техническое обслуживание Комплекса пожарной сигнализации на Объекте защиты.

3.4. При поступлении полного пакета документов, сотрудники ПСО, совместно с Обслуживающей организацией и Руководителем объекта защиты, проводят работу по сопряжению Прибора объектового и Оборудования.

3.5. При невозможности подключения Комплекса пожарной сигнализации к Оборудованию, руководитель ПСО, совместно с Обслуживающей организацией готовят письмо в адрес Руководителя объекта защиты, с указанием конкретных причин невозможности такого подключения.

3.6. Доступ представителей Обслуживающих организаций, для проведения технических работ по подключению (отключению) Приборов объектовых и техническому обслуживанию Оборудования, осуществляется по предварительному

согласованию с руководителем соответствующего ПСО. Допуск к проведению работ осуществляется в присутствии представителя ПСО, назначенного руководителем ПСО.

3.7. Учёт подключенных объектов защиты осуществляется на центральных пунктах пожарной связи ПСО.

IV. ОТКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

4.1. Для длительного отключения Комплекса пожарной сигнализации от Оборудования (более 10 дней), в том числе при проведении регламентных работ, связанных с техническим обслуживанием систем Пожарной сигнализации на объекте защиты, Руководитель объекта защиты подает не менее чем за 10 рабочих дней в адрес соответствующего ПСО обоснованную заявку об отключении (форма – Приложение №2 к настоящему Регламенту). Повторное подключение производится в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Регламента.

4.2. Заявки об отключении пожарной сигнализации от Оборудования в обязательном порядке должны содержать следующую информацию:

- наименование объекта защиты;
- фактический адрес расположения Объекта защиты, обоснование отключения, сроки отключения (дата и время) и подпись Руководителя объекта защиты либо уполномоченного лица.

Заявки, содержащие не полную информацию, не рассматриваются.

4.3. На период отключения Комплекса пожарной сигнализации от Оборудования Руководитель объекта защиты принимает необходимые меры по защите объекта защиты от пожаров.

4.4. Руководитель ПСО, совместно с Обслуживающими организациями, вправе принять решение об отключении Прибора объектового от Оборудования в случае неприятия Руководителем объекта защиты мер, направленных на устранение условий и причин, вызывающих неисправность и неоднократное ложное срабатывание Пожарной сигнализации.

4.5. Информация об отключении Прибора объектового от Оборудования (в том числе при поступлении заявки на отключение от Руководителя объекта защиты) направляется в адрес Руководителя объекта защиты, с указанием конкретной причины отключения.